

ΔΕΥΑΚ

Δ/ΝΣΗ : Σπάρτης 46

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100

ΠΛΗΡ: Νικ.Βεργινάδης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721063870

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Ποιότητα νερών κολύμβησης

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας
11/8/2020

Α/Α	Σημείο δειγματοληψίας	E. Coli	Εντερόκοκκοι	Χαρακτηρισμός
1	ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ	12	8	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
2	ΑΓΩΓΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	5	7	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
3	ΚΟΡΔΙΑΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΚΑΤΣΑΡΟΥ	10	11	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
4	ΔΕΛΤΑ ΝΕΔΟΝΤΑ	6	4	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
5	ΝΟΚ	<4	19	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
6	ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ALPHA BANK	<4	16	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
7	ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΗ – ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ	35	19	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
8	ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΡΑΣ	9	8	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
9	ΒΙΛΑ ΚΑΡΕΛΙΑ	<4	6	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
10	HORIZON BLUE	<4	5	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
11	ΕΣΠΕΡΙΑ	<4	7	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
12	ΕΛΙΤ	<4	8	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
13	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ	<4	17	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
14	ΠΑΡΚΟ ΑΛΜΥΡΟΥ	<4	6	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
15	Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ	<4	4	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
Χαρακτηρισμός ποιότητας νε- ρών σύμφωνα με την νέα ο- δηγία 2006/7/Ε.Ε	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ	250	100 *	
	ΚΑΛΗ	500 *	200 *	
	ΕΠΑΡΚΗΣ	500 **	185 **	

* Το 95% των δειγμάτων ** Το 90% των δειγμάτων

Η ΔΕΥΑΚ και για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιεί κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, ελέγχους στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητάς της, (από πίστα κάρτ - δυτική παραλία Καλαμάτας μέχρι Μ. Μαντίνεια).

Κατά τη μέτρηση του Αυγούστου διεπιστώθη από τα ευρήματα ότι τα νερά κολύμβησης στην περιοχή του Δήμου Καλαμάτας είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι τιμές βρίσκονται πολύ κάτω από τα όρια όπως φαίνεται και στον ανωτέρω πίνακα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ

